

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)**अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण****यूआईडी संख्या: UPFS/2026/212905/JHS/JHANSI/1600/CFO****दिनांक: 07-08-2026**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **MAHATMA HANSRAJ MODERN SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **114, 115, NEAR SHREE ROYAL CITY SHIVPURI ROAD, JHANSI** तहसील - **JHANSI** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	3	0	9.21 mt.

तथा प्लॉट एरिया **9635 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **MAHATMA HANSRAJ MODERN SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **09-08-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **NIRAJ KHATTRI** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **10-08-2026** से **09-08-2031** तक **5 वर्ष** के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : यह NOC आवेदक द्वारा अपलोड किए गए प्रपत्रों, पूर्व में निर्गत NOC एवम् किए गए निरीक्षण के क्रम में निम्न शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन निर्गत की जा रही है - 1. फायर और लाइफ सेफ्टी सिस्टम को हमेशा नियमों के अनुसार मय प्रशिक्षित कर्मचारियों के कार्यशील रखें, जिनके रख-रखाव हेतु अर्ह एजेंसी से A.M.C. कराकर अवगत कराएं। 2. पूरे स्कूल भवन का इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट कराना अनिवार्य होगा। 3. संलग्न मानचित्र का JDA से अनुमोदन कराकर उसकी एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराए तथा JDA के नियमों/उपनियमों का पूर्णतः अनुपालन अनिवार्य होगा। यदि स्कूल स्वामी/ प्रबंधन द्वारा अग्नि एवम् जीव रक्षा संबंधित/J.D.A. /फायर सेफ्टी मानकों या उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो निर्गत NOC स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

**हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)****मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Raj Kishor Rai

AEA95FF1DB178704748CAC7A8CF6237CFA6C9054

10-08-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 10-08-2026
स्थान : JHANSI

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.